


SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

6.1 Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 6.1

Názov spoločnosti:		Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.	
Sídlo spoločnosti:		Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice	
IČO:		35946024	
Obdobie: od – do		1.1.2024 - 31.12.2024	
Celkový počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom ku koncu roka:			5
Z toho	Na napäťovej úrovni nad 1 kV		2
	Na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:		3
	Na napäťovej úrovni do 1 kV v domácnosti:		0
Meno osoby, ktorá záznam vyhotovila:		Mgr. Bohuš Slnek	
Telefónne číslo a emailová adresa:		0910 834 336, slnek.bohus@javys.sk	
Dátum vyhotovenia záznamu:		14.2.2025	
Meno a podpis zodpovednej osoby:		Ing. Igor Šťastný	
Odtlačok pečiatky:		 Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice 360 919 30 Jaslovské Bohunice IČO: 35946024 DIČ: 2022036599	

-40-

6.2 Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 6 ods. 1

Tabuľka č. 6.2

P. č.	Označenie štandardu kvality	Popis	Počet podaní alebo udalostí alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS	Kritérium D_i	Miera závažnosti porušenia štandardu kvality V_i	XD_i
1	§ 3 ods. 1 písm. a)	DO ₁ C	0		6	
		DO ₁ D	0			
2	§ 3 ods. 1 písm. b)	DO ₂ C	0		5	
		DO ₂ D	0			
3	§ 3 ods. 1 písm. c)	DO ₃ C	0		7	
		DO ₃ D	0			
4	§ 3 ods. 1 písm. d)	DO ₄ C	0		6	
		DO ₄ D	0			
5	§ 3 ods. 1 písm. e)	DO ₅ C	0		7	
		DO ₅ D	0			
6	§ 3 ods. 1 písm. f)	DO ₆ C	0		7	
		DO ₆ D	0			
7	§ 3 ods. 1 písm. g) prvý bod	DO ₇ C	0		6	
		DO ₇ D	0			
8	§ 3 ods. 1 písm. g) druhý bod	DO ₈ C	0		6	
		DO ₈ D	0			
9	§ 3 ods. 1 písm. h)	DO ₉ C	0		6	
		DO ₉ D	0			
10	§ 3 ods. 1 písm. i)	DO ₁₀ C	0		6	
		DO ₁₀ D	0			
11	§ 3 ods. 1 písm. j)	DO ₁₁ C	0		4	
		DO ₁₁ D	0			

12	§ 3 ods. 1 písm. k)	DO ₁₂ C	0		4	
		DO ₁₂ D	0			
13	§ 3 ods. 1 písm. l)	DO ₁₃ C	0		4	
		DO ₁₃ D	0			
14	§ 3 ods. 1 písm. m)	DO ₁₄ C	0		7	
		DO ₁₄ D	0			
15	§ 3 ods. 1 písm. n)	DO ₁₅ C	0		4	
		DO ₁₅ D	0			
16	§ 3 ods. 1 písm. o), SAIDIN	DO ₁₆ D			6	
17	§ 3 ods. 1 písm. o), SAIFIN	DO ₁₇ D			5	
18	§ 3 ods. 1 písm. o), ISS	DO ₁₈ D			4	
19	XD					

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.2:

1. Ak subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.
2. $D1 = D1N/D1C$ (údaje D1N, D1C a D1 podľa tabuľky č. 5.1).
3. $D_i = DiD/DiC$; $i = 2$ až 15 (údaje DiD, DiC a Di podľa tabuľky č. 5.2).
4. $D16 = 62/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.1;
 $D16 = 77/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.2;
 $D16 = 140/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.3;
 $D16 = 92/SAIDIN$ pre miestnu distribučnú sústavu;
 $D17 = 1,50/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.1;
 $D17 = 1,70/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.2;
 $D17 = 2,00/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.3;
 $D17 = 1,75/SAIFIN$ pre miestnu distribučnú sústavu;
 $D18 = 0,0005/ISS$ pre všetky distribučné sústavy;
5. $XD_i = D_i \times V_i$, pričom $i = 1$ až 18.
6. $XD = ZXD_i$, pričom $i = 1$ až 18.
7. Hodnoty XD_i a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

ak $SAIDIN \leq 62$, potom $D16 = 1,00$,
ak $SAIDIN \leq 77$, potom $D16 = 1,00$,
ak $SAIDIN \leq 140$, potom $D16 = 1,00$,
ak $SAIDIN \leq 92$, potom $D16 = 1,00$,
ak $SAIFIN \leq 1,50$, potom $D17 = 1,00$,
ak $SAIFIN \leq 1,70$, potom $D17 = 1,00$,
ak $SAIFIN \leq 2,00$, potom $D17 = 1,00$,
ak $SAIFIN \leq 1,75$, potom $D17 = 1,00$,
ak $ISS \leq 0,0005$, potom $D18 = 1,00$.

6.3 Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS v roku t-1 a v roku t-2

Tabuľka č. 6.3

Ukazovateľ		Rok t-1	Rok t-2
SAIDI	SAIDIN		
	SAIDIN§5		
	SAIDINC		
	SAIDIP		
SAIFI	SAIFIN		
	SAIFIN§5		
	SAIFINC		
	SAIFIP		
ISS			

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.3:

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI dosiahnuté v rokoch t-1 a t-2 podľa tabuliek č. 4.15.1 až 4.15.4 a hodnota ISS podľa tabuľky č.4.15.7.

Ak regulovaný subjekt v roku t-2 nevykonával distribúciu elektriny alebo vykonával distribúciu elektriny len časť roka t-2, v stĺpci „Rok t-2“ sa uvedie „N“.

6.4 Medziročné porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality X_D

Tabuľka č. 6.4

Rok	Požadovaná hodnota X_D podľa vyhlášky účinnej v danom roku	Vypočítaná hodnota X_D podľa vyhlášky účinnej v danom roku
t-1	93,40 %	100%
t-2	88,70 %	-

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.4:

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty X_D v roku t-1 a X_D v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.


RNDr. Peter Gerhart, PhD.
predseda predstavenstva